

INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ANNO 2017

DESCRIZIONE INTERVENTO	Provvedimenti adottati dal Consorzio	Provvedimenti adottati dalla Regione Veneto	Motivazioni del provvedimento	Termini temporali per l'adozione dei provvedimenti straordinari	Costo previsto - Stima	Costo a consuntivo
Lavori di somma urgenza per la sostituzione della condotta di scarico a servizio dell'elicopompa n.1 dell'idrovora "Punta Gorzone" in Comune di Chioggia (VE)	- Verbale di Somma Urgenza redatto dal RUP in data 06/09/2017; - Delibera C.d.A. n. 133/2017 del 28/10/2017	Verbale di Accertamento congiunto tra il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo e U.O. Genio Civile di Padova in data 07/09/2017	Dalla visita si sono evidenziate le condizioni di generale ossidazione e corrosione del metallo della tubazione di scarico a servizio dell'elicopompa n.1 dell'idrovora "Punta Gorzone" in Comune di Chioggia (VE). Il prolungato e continuo funzionamento dell'impianto idrovoro nell'ultimo periodo, il cui scarico è esclusivamente di tipo meccanico, ha comportato un notevole deterioramento soprattutto per la condotta metallica a servizio dell'elicopompa n.1 evidenziandone il pregiudizio strutturale, con accentuazione della probabilità di un blocco del 50% dell'impianto idrovoro ed il conseguente rischio di causare danni alle cose ed alle persone nel bacino idraulico "Punta Gorzone". Si rende necessario intervenire con procedura di somma urgenza per ripristinare i danni avvenuti presso l'impianto idrovoro al fine di garantire la piena funzionalità e la portata smaltita, ora compromessa, nonchè scongiurare il pericolo per la pubblica utenza. I lavori non sono procrastinabili e rivestono il carattere di somma urgenza ai sensi del D.Lgs. 50/2016 - art. 163, in quanto pregiudizievoli sia per l'efficienza idraulica che per la pubblica incolumità.	non previsti	40.000,00	37.863,36